Interessenteninformation zum Vergabeverfahren

TK München Lüftungsarbeiten

Aktenzeichen: 26-09396 Stand: 30.10.2026

Grau hinterlegte Fragen und Antworten sind bereits zu einem früheren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt worden.

Nr.	Frage	Antwort
01	LV-Pos. 07.02.340: Was soll elektrisch angeschlossen werden? Es sind keine Geräte im LV genannt.	LV-Pos. 07.02.340 Dies betrifft alle Bauteile der RLT-Geräte, sowie das Heizregister, die für die Umbauten ausser Betrieb gesetzt werden müssen
	LV-Pos. 07.04.390: Hersteller ist uns nicht bekannt. Wir bitten um Klärung und um Bereitstellung der technischen Daten.	LV-Pos. 07.04.390: Lüftung Tiefgarage: Gerät Frivent Typ GG 100 Lüftung Dach Friedensstraße: Frivent 18.000qbm/h mit WRG und LE Lüftung Dach Rosenheimerstr.: Frivent 15.000qbm/h mit WRG und LE Siehe hierzu bitte die Bestandsplanung der LV-Anlagen

HINWEISE ZUR EINREICHUNG EINES ANGEBOTS

Sämtliche Angebotsbestandteile sind elektronisch und in deutscher Sprache über das **Vergabeportal der TK**, dort **ausschließlich** über den **Bereich „Angebote“** für dieses Vergabeverfahren durch Nutzung des **sog. Bietertools**, innerhalb der Angebotsfrist einzureichen. Hierzu ist die kostenlose Registrierung Ihres Unternehmens auf http://www.dtvp.de erforderlich.

Auf **anderen Übertragungswegen** - insbesondere per E-Mail, Post oder über den Bereich „Kommunikation“ des Vergabeportals der TK - eingehende Angebote bzw. Angebotsbestandteile werden **nicht** berücksichtigt.

Bitte beachten Sie außerdem die weitergehenden Hinweise zur Abgabe von Angeboten in Anhang E der Aufforderung zur Angebotsabgabe sowie unter https://support.cosinex.de/unternehmen/display/company/Bietertool.